

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	2,56	2,44	0,11		1				0,43	0,44
	01:00	2,43	2,30	0,13		1				0,31	0,30
	02:00	2,36	2,21	0,15		1				0,23	0,23
	03:00	2,33	2,19	0,13		1				0,19	0,19
	04:00	2,32	2,17	0,15		1				0,19	0,19
	05:00	2,46	2,18	0,28		1				0,32	0,32
	06:00	2,69	2,34	0,36		1				0,53	0,56
	07:00	2,70	2,41	0,28		1				0,55	0,57
	08:00	2,66	2,40	0,27		1				0,53	0,53
	09:00	2,50	2,31	0,19		1				0,38	0,37
	10:00	2,36	2,24	0,12		1				0,25	0,23
	11:00	2,32	2,15	0,17		1				0,18	0,18
	12:00	2,33	2,15	0,18		1				0,20	0,20
	13:00	2,32	2,15	0,17		1				0,19	0,19
	14:00	2,37	2,14	0,23		1				0,24	0,23
	15:00	2,31	2,14	0,17		1				0,18	0,18
	16:00	2,35	2,14	0,21		1				0,22	0,22
	17:00	2,60	2,17	0,43		1				0,46	0,46
	18:00	1,07	0,86	0,21						-	0,00
	19:00	3,41	2,97	0,44		1				0,88	0,85
	20:00	3,54	2,87	0,67		1				0,95	0,95
	21:00	3,28	2,54	0,73		1				0,95	0,95
	22:00	2,93	2,41	0,52		1				0,80	0,80
	23:00	2,73	2,43	0,30		1				0,60	0,60

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Κατά το διάστημα από 18:20 έως 19:00 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδα G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης