

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Απριλίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																								
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250							
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66	
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	21,84	21,63	0,20	0,01		1				1									1	1			6,01	6,27	
	01:00	20,53	20,20	0,32	0,01		1				1									1	1			5,00	4,94	
	02:00	20,02	19,74	0,28	0,01		1				1									1	1			4,44	4,45	
	03:00	19,82	19,59	0,22	0,01		1				1									1	1			4,25	4,24	
	04:00	19,64	19,40	0,23	0,01		1				1									1	1			4,03	4,05	
	05:00	20,37	20,06	0,31	0,01		1				1									1	1			4,73	4,76	
	06:00	21,81	21,52	0,29	0,01		1				1									1	1			5,12	5,08	
	07:00	23,38	23,23	0,14	0,01		1				1									1	1			4,76	4,74	
	08:00	25,23	25,07	0,15	0,01		1						1										1		6,05	5,97
	09:00	25,38	25,20	0,17	0,01				1	1													1		3,96	4,00
	10:00	24,29	24,05	0,23	0,01				1	1													1		1,87	1,82
	11:00	24,19	24,18	0,00	0,01				1	1													1		0,39	0,40
	12:00	23,60	23,60	0,00	0,01				1	1													1		0,11	0,11
	13:00	23,03	22,98	0,04	0,01				1	1													1		0,66	0,72
	14:00	21,95	21,64	0,30	0,01				1	1													1		1,38	1,31
	15:00	21,48	21,26	0,21	0,01				1	1													1		0,82	0,82
	16:00	22,23	22,04	0,18	0,01				1	1													1		1,47	1,53
	17:00	24,02	23,70	0,31	0,01				1	1													1		3,26	3,34
	18:00	26,06	25,53	0,53	0,01				1	1													1		5,34	5,37
	19:00	28,88	28,11	0,77	0,01				1	1											1				7,58	7,68
20:00	31,43	30,47	0,96	0,01				1	1											1				9,82	9,71	
21:00	29,83	28,88	0,94	0,01				1	1											1				8,36	8,33	
22:00	27,36	25,77	1,59	0,01				1	1											1				5,91	5,81	
23:00	24,77	23,47	1,29	0,01				1	1											1				4,30	4,35	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΑΣ32 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία. Το διάστημα 10:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης