

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	19,74	12,28	7,46					1	1						7,92	7,91
	01:00	17,97	10,91	7,06					1	1						7,22	7,20
	02:00	17,46	10,60	6,86					1	1						7,00	6,99
	03:00	16,98	10,36	6,61					1	1						6,79	6,79
	04:00	17,17	10,43	6,73					1	1						6,85	6,86
	05:00	17,97	10,92	7,05					1	1						7,17	7,18
	06:00	19,98	12,35	7,63					1	1						7,95	7,96
	07:00	22,84	14,36	8,48					1	1						9,08	9,10
	08:00	24,61	15,47	9,14					1	1						9,86	9,86
	09:00	25,11	15,61	9,50					1	1						10,03	10,02
	10:00	24,04	14,66	9,37					1	1						9,64	9,63
	11:00	23,86	14,91	8,95					1	1						9,50	9,53
	12:00	24,19	14,76	9,44							1	1				9,66	9,66
	13:00	22,87	13,92	8,95							1	1				9,17	9,16
	14:00	22,66	13,79	8,86							1	1				9,08	9,06
	15:00	20,74	12,59	8,15							1	1				8,32	8,31
	16:00	20,50	12,47	8,03							1	1				8,18	8,18
	17:00	22,73	13,89	8,84							1	1				9,05	9,07
	18:00	25,37	15,44	9,93							1	1				10,10	10,13
19:00	28,78	17,60	11,18			1				1	1				11,44	11,47	
20:00	32,29	19,79	12,49			1				1	1				12,90	12,92	
21:00	30,27	18,43	11,84			1				1	1				12,15	12,12	
22:00	26,46	16,05	10,41							1	1				10,65	10,62	
23:00	22,39	13,95	8,44							1	1				9,03	8,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης