

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 2 Απριλίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	4,56	3,60	0,96					1						1,29	1,31
	01:00	4,13	3,49	0,64					1						0,88	0,87
	02:00	3,95	3,35	0,60					1						0,70	0,69
	03:00	3,90	3,26	0,64					1						0,65	0,64
	04:00	3,97	3,27	0,69					1						0,69	0,70
	05:00	4,19	3,27	0,92					1						0,92	0,92
	06:00	4,75	3,34	1,40					1						1,39	1,41
	07:00	5,32	3,68	1,64					1						1,64	1,64
	08:00	5,64	3,90	1,74					1						1,74	1,73
	09:00	5,72	3,97	1,75					1						1,75	1,75
	10:00	5,68	4,02	1,65					1						1,66	1,64
	11:00	5,60	4,76	0,84		1		1	1						0,86	0,77
	12:00	5,28	4,37	0,91		1		1	1						0,90	1,07
	13:00	5,26	3,69	1,57					1						1,57	1,58
	14:00	4,78	3,32	1,46					1						1,46	1,44
	15:00	4,78	3,36	1,42					1						1,42	1,42
	16:00	4,95	3,43	1,53					1						1,52	1,52
	17:00	5,14	3,58	1,56					1						1,59	1,59
	18:00	5,53	3,90	1,62					1						1,69	1,71
	19:00	6,36	5,08	1,27		1			1						1,93	1,95
20:00	7,53	6,98	0,54		1	1		1						2,24	2,24	
21:00	7,12	6,83	0,29		1	1		1						1,75	1,72	
22:00	6,19	5,82	0,37		1	1		1						1,00	1,05	
23:00	5,39	4,98	0,40				1	1						1,09	1,06	

Ενταξη της μονάδας G4 μεταξύ 11:00-13:00 σε δοκιμαστική λειτουργία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης