

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 2/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,24	1,63	0,00	0,61			1		1					0,58	0,57
	01:00	2,04	1,54	0,00	0,50			1		1					0,50	0,50
	02:00	1,89	1,32	0,07	0,50			1							0,52	0,53
	03:00	1,83	1,28	0,04	0,50			1							0,61	0,61
	04:00	1,77	1,25	0,02	0,50			1							0,58	0,58
	05:00	1,79	1,27	0,02	0,50			1							0,59	0,59
	06:00	1,95	1,31	0,14	0,50			1							0,68	0,68
	07:00	2,11	1,56	0,05	0,50			1							0,68	0,68
	08:00	2,31	1,81	0,00	0,50			1			1				0,67	0,67
	09:00	2,32	1,77	0,05	0,51			1			1				0,68	0,68
	10:00	2,31	1,77	0,04	0,51			1			1				0,67	0,67
	11:00	2,31	1,71	0,00	0,60			1			1				0,64	0,63
	12:00	2,37	1,76	0,00	0,61			1			1				0,67	0,67
	13:00	2,33	1,47	0,06	0,80			1							0,75	0,76
	14:00	2,37	1,38	0,16	0,83			1							0,81	0,81
	15:00	2,27	1,21	0,16	0,90			1							0,71	0,71
	16:00	2,26	1,19	0,17	0,90			1							0,71	0,71
	17:00	2,28	1,15	0,23	0,90			1							0,72	0,72
18:00	2,45	1,25	0,28	0,92			1							0,80	0,80	
19:00	2,73	1,27	0,53	0,92			1							0,86	0,87	
20:00	3,00	1,79	0,27	0,94			1			1				0,79	0,89	
21:00	2,91	1,50	0,45	0,96			1			1				0,79	0,85	
22:00	2,65	1,41	0,27	0,97			1							0,79	0,91	
23:00	2,42	1,66	0,18	0,59			1			1				0,74	0,75	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 20:00 - 23:00 παρατηρήθηκε μεγάλη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης