| Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,050 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,051 | 0,052 | 0,049 | 0,051 | 0,052 | 0,047 | 0,047 | 0,048 | 0,050 | 0,051 | 0,047 | 0,048 | 0,049 | 0,050 | 0,052 | 0,054 | 0,051 | 1,17 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,046 | 0,046 | 0,044 | 0,041 | 0,042 | 0,039 | 0,042 | 0,047 | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,048 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,041 | 0,044 | 0,042 | 0,047 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,046 | 1,07 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,042 | 0,044 | 0,041 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,038 | 0,043 | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 1,05 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,044 | 0,038 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,047 | 0,050 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,051 | 0,047 | 0,043 | 0,044 | 0,043 | 0,040 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,042 | 1,07 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,040 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,043 | 0,045 | 0,051 | 0,055 | 0,057 | 0,059 | 0,059 | 0,057 | 0,060 | 0,054 | 0,051 | 0,048 | 0,049 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,044 | 0,043 | 1,15 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,042 | 0,038 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,043 | 0,042 | 0,047 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,045 | 0,043 | 0,045 | 0,045 | 0,042 | 0,048 | 0,047 | 0,046 | 0,043 | 0,043 | 0,042 | 1,06 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,042 | 0,038 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,045 | 0,049 | 0,051 | 0,052 | 0,053 | 0,052 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,046 | 0,043 | 0,047 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,042 | 1,09 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLVO TD720GE | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| VOLVO TAD520GE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| MAN 2566ME | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| DOOSAN P086TI | 0,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| SCANIA S550E5 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |