

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	19,82	15,79	4,02						1	1					7,97	7,95
	01:00	18,33	16,67	1,65						1	1					7,35	7,34
	02:00	17,63	16,72	0,91						1	1					6,95	6,93
	03:00	17,01	15,94	1,08						1	1					6,36	6,37
	04:00	17,14	13,99	3,15						1	1					6,43	6,46
	05:00	17,89	14,83	3,06						1	1					7,04	7,05
	06:00	20,03	15,60	4,43						1	1					7,99	8,02
	07:00	23,22	20,91	2,31			1				1	1				8,76	8,79
	08:00	24,14	23,10	1,04			1			1	1	1				8,82	8,83
	09:00	24,27	24,08	0,18						1	1	1				9,17	9,14
	10:00	23,35	23,00	0,35						1	1	1				8,28	8,22
	11:00	22,83	22,49	0,34						1	1	1				7,66	7,69
	12:00	22,90	21,78	1,12						1	1	1				7,76	7,75
	13:00	22,62	20,87	1,75						1	1	1				7,49	7,49
	14:00	20,99	19,94	1,05						1	1	1				5,96	5,87
	15:00	19,36	18,52	0,84			1			1		1				5,77	5,82
	16:00	19,12	18,33	0,79			1			1		1				5,73	5,77
	17:00	20,73	20,00	0,73			1			1		1				6,48	6,39
	18:00	23,95	22,67	1,28			1			1	1	1				6,55	6,62
	19:00	27,72	25,83	1,89			1			1	1	1				10,17	10,22
20:00	31,53	29,78	1,76			1			1	1	1			1	12,59	12,60	
21:00	29,67	28,35	1,32			1			1	1	1			1	11,83	11,78	
22:00	25,91	25,00	0,91			1			1	1	1				8,62	8,51	
23:00	22,38	21,81	0,57			1			1	1	1				5,46	5,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης