

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	4,61	4,18	0,43					1						0,96	1,00	
	01:00	4,19	3,88	0,31					1						0,94	0,94	
	02:00	4,02	3,45	0,56					1						0,77	0,77	
	03:00	3,92	3,26	0,66					1						0,67	0,67	
	04:00	3,94	3,28	0,66					1						0,68	0,68	
	05:00	4,15	3,33	0,82					1						0,87	0,88	
	06:00	4,68	3,40	1,28					1						1,40	1,41	
	07:00	5,25	4,18	1,07					1						1,79	1,79	
	08:00	5,60	4,34	1,26		1			1						1,36	1,34	
	09:00	5,63	4,27	1,36		1			1						1,40	1,41	
	10:00	5,61	3,79	1,82					1						1,84	1,84	
	11:00	5,29	3,51	1,78					1						1,83	1,83	
	12:00	5,21	3,53	1,68					1						1,82	1,82	
	13:00	5,23	4,20	1,03					1						1,83	1,83	
	14:00	4,76	4,20	0,56					1						1,52	1,51	
	15:00	4,41	3,96	0,45					1						1,16	1,15	
	16:00	4,26	3,77	0,49					1						0,99	0,99	
	17:00	4,57	3,73	0,84					1						1,30	1,31	
	18:00	5,21	4,75	0,46					1						1,53	1,49	
	19:00	6,04	5,39	0,66				1	1						1,64	1,67	
20:00	7,14	6,60	0,54				1	1						2,38	2,38		
21:00	6,69	6,09	0,60				1	1						2,28	2,27		
22:00	6,00	5,42	0,58				1	1						1,71	1,68		
23:00	5,17	4,67	0,50					1						0,92	0,95		

Ενταξη της μονάδας G2 μεταξύ 08:00-10:00 λόγω αστάθειας ανέμου. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης