Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,428	0,413	0,408	0,390	0,390	0,393	0,455	0,476	0,494	0,522	0,545	0,578	0,610	0,583	0,490	0,495	0,538	0,579	0,634	0,632	0,607	0,578	0,512	12,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,450	0,416	0,393	0,393	0,401	0,409	0,453	0,475	0,480	0,484	0,469	0,455	0,478	0,480	0,483	0,465	0,502	0,542	0,587	0,625	0,654	0,614	0,554	0,489	11,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,422	0,413	0,412	0,409	0,402	0,405	0,388	0,400	0,387	0,412	0,458	0,455	0,478	0,474	0,491	0,504	0,536	0,586	0,608	0,623	0,598	0,550	0,508	0,463	11,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,423	0,418	0,412	0,407	0,389	0,393	0,398	0,408	0,398	0,429	0,500	0,510	0,513	0,478	0,472	0,466	0,502	0,554	0,524	0,555	0,559	0,522	0,466	11,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,441	0,407	0,390	0,395	0,396	0,394	0,416	0,428	0,481	0,470	0,477	0,469	0,470	0,478	0,484	0,457	0,530	0,565	0,549	0,552	0,640	0,647	0,606	0,554	11,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,494	0,443	0,419	0,418	0,424	0,436	0,438	0,440	0,462	0,428	0,480	0,498	0,518	0,525	0,514	0,506	0,521	0,540	0,576	0,572	0,608	0,601	0,544	0,493	11,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,453	0,428	0,411	0,406	0,416	0,418	0,425	0,420	0,440	0,420	0,441	0,510	0,519	0,572	0,538	0,478	0,468	0,521	0,543	0,536	0,591	0,575	0,542	0,476	11,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη