

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 3/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,20	1,70	0,04	0,45			1		1					0,65	0,64
	01:00	1,96	1,31	0,25	0,40			1							0,65	0,68
	02:00	1,87	1,23	0,24	0,40			1							0,66	0,65
	03:00	1,81	0,99	0,40	0,42			1							0,61	0,60
	04:00	1,78	0,90	0,57	0,31			1							0,58	0,58
	05:00	1,77	0,90	0,57	0,30			1							0,58	0,58
	06:00	1,90	0,91	0,62	0,37			1							0,66	0,67
	07:00	2,07	0,95	0,72	0,40			1							0,72	0,72
	08:00	2,24	1,07	0,77	0,40			1							0,79	0,79
	09:00	2,22	1,05	0,77	0,40			1							0,78	0,78
	10:00	2,22	1,09	0,74	0,40			1							0,78	0,78
	11:00	2,19	1,38	0,41	0,40			1							0,76	0,76
	12:00	2,22	1,03	0,51	0,68			1							0,72	0,72
	13:00	2,25	1,05	0,60	0,60			1							0,74	0,75
	14:00	2,30	1,07	0,55	0,68			1							0,76	0,77
	15:00	2,20	1,02	0,54	0,64			1							0,68	0,68
	16:00	2,10	1,02	0,43	0,64			1							0,52	0,52
	17:00	2,19	1,04	0,36	0,78			1							0,54	0,54
18:00	2,41	1,15	0,41	0,85			1							0,59	0,60	
19:00	2,63	1,29	0,41	0,93			1							0,65	0,65	
20:00	2,99	1,67	0,41	0,90			1			1				0,81	0,82	
21:00	2,94	1,78	0,26	0,90			1			1				0,86	0,85	
22:00	2,70	1,67	0,23	0,80			1			1				0,77	0,77	
23:00	2,42	1,43	0,22	0,77			1				1			0,62	0,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης