

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (Χ)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024		00:00	2,59	2,37	0,21		1				0,45	0,46	
		01:00	2,46	2,24	0,22		1				0,33	0,33	
		02:00	2,36	2,16	0,21		1				0,23	0,23	
		03:00	2,35	2,19	0,16		1				0,22	0,22	
		04:00	2,34	2,16	0,18		1				0,21	0,21	
		05:00	2,45	2,16	0,29		1				0,31	0,32	
		06:00	2,70	2,45	0,25		1				0,56	0,56	
		07:00	2,82	2,45	0,37		1				0,66	0,69	
		08:00	2,75	2,33	0,43		1				0,63	0,64	
		09:00	2,62	2,36	0,26		1				0,37	0,47	
		10:00	2,45	2,45	0,00		1				2	0,00	0,00
		11:00	2,20	2,08	0,12		1					0,13	0,15
		12:00	2,38	2,15	0,23		1					0,24	0,25
		13:00	2,41	2,16	0,25		1					0,28	0,28
		14:00	2,26	2,17	0,09		1					0,16	0,14
		15:00	2,15	2,11	0,04		1					0,04	0,04
		16:00	2,29	2,14	0,15		1					0,15	0,15
		17:00	2,57	2,27	0,30		1					0,43	0,44
		18:00	2,94	2,59	0,35		1					0,77	0,80
		19:00	3,37	3,15	0,23		1					0,67	0,95
		20:00	3,62	3,20	0,42		1					0,89	0,95
		21:00	3,38	2,89	0,49		1					0,95	0,95
		22:00	3,16	2,66	0,50		1					0,94	0,94
		23:00	2,85	2,44	0,41		1					0,73	0,72

Ενταξη φορητών Η/Ζ στις 10:00 λόγω πύσης υπερπληρωτών μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνία

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης