

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	19,96	19,67	0,28		1			1		1					6,68	6,65
	01:00	18,06	17,90	0,16		1			1		1					4,77	4,74
	02:00	17,54	17,54	0,00		1			1		1					4,22	4,20
	03:00	17,11	17,11	0,00		1			1		1					3,76	3,76
	04:00	17,23	17,11	0,11		1			1		1					3,87	3,88
	05:00	17,93	17,89	0,04		1			1		1					4,56	4,58
	06:00	19,90	19,85	0,05		1			1	1	1					5,29	5,33
	07:00	22,69	22,69	0,00					1	1	1					7,45	7,50
	08:00	23,85	23,85	0,00					1	1	1	1				8,71	8,69
	09:00	23,76	23,76	0,00					1	1	1					8,65	8,60
	10:00	23,41	23,41	0,00					1	1	1					8,23	8,25
	11:00	23,34	23,14	0,19					1	1	1					8,14	8,17
	12:00	23,71	23,21	0,50					1	1	1					8,62	8,59
	13:00	23,20	22,52	0,69					1	1	1					8,14	8,08
	14:00	21,43	20,77	0,66					1	1	1					6,41	6,35
	15:00	19,12	18,40	0,72					1	1	1					4,45	4,55
	16:00	18,72	18,01	0,71					1		1				1	5,88	5,82
	17:00	20,35	19,73	0,62					1	1	1					5,11	5,15
	18:00	23,79	23,26	0,53					1	1	1					8,48	8,55
	19:00	27,76	26,97	0,80				1	1	1	1					7,55	7,44
20:00	31,38	30,46	0,92				1	1	1	1					10,66	10,70	
21:00	30,03	28,84	1,19				1	1	1	1					9,52	9,45	
22:00	26,00	24,54	1,46				1	1	1	1					7,00	7,17	
23:00	22,15	20,70	1,45					1	1	1					7,16	7,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης