

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	4,57	4,03	0,54					1						1,33	1,32	
	01:00	4,15	3,83	0,33					1						0,91	0,90	
	02:00	3,97	3,86	0,11					1						0,72	0,72	
	03:00	3,90	3,84	0,07					1						0,65	0,65	
	04:00	3,91	3,64	0,27					1						0,65	0,66	
	05:00	4,18	3,90	0,28					1						0,91	0,92	
	06:00	4,79	4,03	0,76					1						1,50	1,52	
	07:00	5,30	4,64	0,66					1						1,70	1,68	
	08:00	5,29	5,01	0,28			1		1						0,78	0,75	
	09:00	5,22	5,09	0,13			1	1							0,71	1,14	
	10:00	5,17	5,00	0,18			1		1						1,34	1,32	
	11:00	4,90	4,88	0,02			1		1						1,06	1,06	
	12:00	4,81	4,71	0,10			1		1						0,55	0,54	
	13:00	4,82	4,67	0,15					1						1,20	1,22	
	14:00	4,44	4,38	0,07					1						1,19	1,18	
	15:00	4,18	4,18	0,00					1						0,93	0,92	
	16:00	4,05	4,04	0,01					1						0,80	0,80	
	17:00	4,35	4,35	0,01					1						0,96	0,98	
	18:00	5,15	5,15	0,00			1		1						0,79	0,80	
	19:00	6,02	6,01	0,01			1		1						1,31	1,30	
20:00	7,30	7,27	0,04		1	1		1						1,87	1,88		
21:00	6,99	6,98	0,00		1	1		1						1,60	1,58		
22:00	6,04	6,03	0,01		1	1		1						1,03	1,09		
23:00	5,10	5,10	0,00			1		1						0,81	0,81		

Ενταξη της μονάδας G4 μεταξύ 09:00-10:00 σε δοκιμαστική λειτουργία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης