

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 4/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	04/04/24 0:00	9,50	9,33	0,17	1			1			2,22
	04/04/24 1:00	8,83	8,58	0,25	1				1		1,56
	04/04/24 2:00	8,50	8,22	0,28	1				1		1,22
	04/04/24 3:00	8,28	7,93	0,35	1				1		1,00
	04/04/24 4:00	8,32	7,84	0,48	1				1		1,04
	04/04/24 5:00	8,39	8,17	0,22	1				1		1,12
	04/04/24 6:00	9,03	8,95	0,08	1				1		1,75
	04/04/24 7:00	9,73	9,73	0,00	1				1		2,45
	04/04/24 8:00	9,65	9,65	0,00	1				1		2,38
	04/04/24 9:00	9,32	9,32	0,00	1				1		2,04
	04/04/24 10:00	9,30	9,18	0,11	1				1		2,02
	04/04/24 11:00	9,48	9,21	0,27	1				1		2,20
	04/04/24 12:00	9,25	8,62	0,62	1				1		1,97
	04/04/24 13:00	8,99	8,48	0,51	1				1		1,72
	04/04/24 14:00	8,64	7,89	0,75	1				1		1,37
	04/04/24 15:00	8,34	7,85	0,49	1				1		1,06
	04/04/24 16:00	8,94	8,66	0,28	1				1		1,67
	04/04/24 17:00	9,57	9,33	0,24	1				1		2,30
	04/04/24 18:00	11,13	10,66	0,47	1			1	1		0,70
	04/04/24 19:00	12,38	11,93	0,45	1			1	1		1,95
04/04/24 20:00	14,20	13,10	1,10	1			1	1		3,78	
04/04/24 21:00	13,43	11,60	1,83	1			1	1		3,01	
04/04/24 22:00	11,87	9,83	2,03	1			1	1		1,44	
04/04/24 23:00	10,46	7,20	3,26				1	1		3,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.