



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 4/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,10	1,01	0,32	0,77			1							0,66	0,66
	01:00	1,95	0,91	0,41	0,63			1							0,61	0,61
	02:00	1,82	0,90	0,48	0,44			1							0,61	0,61
	03:00	1,82	0,96	0,46	0,40			1							0,61	0,60
	04:00	1,80	1,00	0,49	0,30			1							0,59	0,59
	05:00	1,81	0,99	0,53	0,30			1							0,60	0,60
	06:00	1,90	1,06	0,54	0,30			1							0,65	0,65
	07:00	2,12	1,18	0,44	0,50			1							0,73	0,74
	08:00	2,21	1,14	0,40	0,68			1							0,76	0,75
	09:00	2,27	1,06	0,20	1,00			1							0,68	0,67
	10:00	2,25	1,05	0,26	0,93			1							0,61	0,61
	11:00	2,23	1,14	0,25	0,84			1							0,60	0,58
	12:00	2,25	1,15	0,24	0,86			1							0,70	0,70
	13:00	2,34	1,06	0,24	1,04			1							0,69	0,70
	14:00	2,22	1,04	0,38	0,80			1							0,72	0,72
	15:00	2,14	0,99	0,35	0,79			1							0,68	0,68
	16:00	2,10	0,92	0,43	0,75			1							0,62	0,63
	17:00	2,18	0,90	0,65	0,62			1							0,70	0,70
	18:00	2,37	1,03	0,55	0,79			1							0,81	0,81
	19:00	2,57	0,90	0,48	1,18			1							0,57	0,57
	20:00	3,03	0,90	0,69	1,44			1							0,72	0,72
	21:00	2,99	0,90	0,73	1,35			1							0,74	0,73
	22:00	2,72	0,89	0,72	1,10			1							0,75	0,75
	23:00	2,42	0,89	0,72	0,81			1							0,75	0,76

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης