



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΕΔ-47

Για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου:

«Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή "με το κλειδί στο χέρι" του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Κλειστού Τύπου GIS Χανίων ΙΙ και Κτιρίου Ζεύξης ΜΤ»

1. Τροποποιείται το Άρθρο 1 της «Σύμβασης Συντήρησης του εξοπλισμού GIS» στο Τεύχος «Υποδείγματα», αναφορικά με τους μέγιστους αποδεκτούς χρόνους αποκατάστασης βλαβών με το ακόλουθο κείμενο:

«Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος αποκατάστασης βλαβών στα αντικείμενα του Έργου ορίζεται ως εξής:

1. σε 7 εργάσιμες ημέρες για βλάβες που οδηγούν σε διακοπή ή απομείωση της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς ισχύος και

2. σε 20 εργάσιμες ημέρες για βλάβες που δεν οδηγούν σε διακοπή ή απομείωση της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς ισχύος.

Οι παραπάνω χρόνοι υπολογίζονται από την πρώτη εργάσιμη ημέρα, που έπεται της ημέρας αναφοράς της βλάβης ή του προβλήματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών, ο Ανάδοχος δικαιούται να αιτηθεί τη χρήση ανταλλακτικών από τον Πίνακα L-1 ή/και L-2 του Έργου. Εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, δύναται να πραγματοποιηθεί η χορήγηση τους προς τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην αντικατάσταση του ανταλλακτικού, εντός του οριζόμενου από τον ΔΕΔΔΗΕ χρόνου.

Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό που δεν είναι διαθέσιμο στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, τότε οι παραπάνω χρόνοι αποκατάστασης βλαβών υπολογίζονται από τη μέρα που αυτό είναι διαθέσιμο.»

2. Τροποποιούνται όλα τα σημεία των Τευχών Δ', ΣΤ' & Ζ' που αναφέρονται στη σχέση μετασχηματισμού του τυλίγματος του Μ/Σ έντασης που τροφοδοτεί την ΨΜΕΠ της προστασίας ασθενών ρευμάτων ουδέτερου κόμβου Μ/Σ Ισχύος, όπως ακολούθως:

- Τροποποιείται σε **100/5A** από 100/1A.

- Συνεπώς όσον αφορά στον Μ/Σ έντασης που θα εγκατασταθεί στην αντίσταση γείωσης, θα είναι τριών τυλιγμάτων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1ο Τυλ. 1000/1A 10VA 5P10, 2ο Τυλ. 100/5A 10VA 5P10, 3ο Τυλ. 100/1A 10VA 5P10.

3. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 4 της Διακήρυξης ΔΕΕΔ-47 απεστάλη την Παρασκευή 05.04.2024 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (<https://enotices2.ted.europa.eu>) για δημοσίευση και δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 08.04.2024 με αναγνωριστικό γνωστοποίησης **a1d125f1-28bf-46a6-ba70-8329c0211e9e-01**.

