

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024		00:00	2,60	2,22	0,38		1				0,47	0,47
		01:00	2,47	2,14	0,33		1				0,35	0,35
		02:00	2,39	2,13	0,26		1				0,26	0,26
		03:00	2,37	2,14	0,24		1				0,24	0,25
		04:00	2,39	2,14	0,25		1				0,26	0,26
		05:00	2,45	2,14	0,31		1				0,31	0,31
		06:00	2,63	2,14	0,49		1				0,49	0,50
		07:00	2,76	2,15	0,61		1				0,62	0,64
		08:00	2,73	2,15	0,58		1				0,60	0,60
		09:00	2,70	2,14	0,56		1				0,56	0,58
		10:00	2,57	2,13	0,44		1				0,45	0,45
		11:00	2,34	2,09	0,24		1				0,22	0,21
		12:00	2,33	2,15	0,18		1				0,18	0,00
		13:00	2,31	1,98	0,33		1				0,33	0,00
		14:00	2,31	2,13	0,18		1				0,18	0,00
		15:00	2,29	2,13	0,16		1				0,16	0,16
		16:00	2,37	2,14	0,23		1				0,22	0,23
		17:00	2,61	2,15	0,46		1				0,47	0,47
		18:00	2,93	2,22	0,71		1				0,76	0,79
		19:00	3,34	2,61	0,74		1				0,88	0,95
		20:00	3,55	2,86	0,69		1				0,83	0,95
		21:00	3,38	2,56	0,82		1				0,95	0,95
		22:00	3,08	2,24	0,84		1				0,92	0,92
		23:00	2,94	2,21	0,73		1				0,79	0,81

Πρόβλημα επικοινωνίας με ΗΣ 13:00-14:00 λόγω αλλαγής UPS στον ΑΣΠ. Το ΑΠ 'Εξω Χιόνι παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης