

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Απριλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	Ρ.ΗΖ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024		00:00	2,68	2,22	0,46		1				0,56	0,56	
		01:00	2,56	2,15	0,42		1				0,43	0,43	
		02:00	2,45	2,14	0,31		1				0,31	0,32	
		03:00	2,39	2,16	0,24		1				0,26	0,26	
		04:00	2,42	2,16	0,26		1				0,29	0,29	
		05:00	2,47	2,14	0,33		1				0,33	0,33	
		06:00	2,63	2,14	0,49		1				0,49	0,50	
		07:00	2,68	2,14	0,54		1				0,54	0,55	
		08:00	2,68	2,16	0,52		1				0,55	0,56	
		09:00	2,45	2,26	0,19		1	1			1	0,19	0,27
		10:00	2,37	2,24	0,13		1	1			1	0,13	0,17
		11:00	2,82	2,33	0,49		1					0,59	0,67
		12:00	3,21	2,68	0,53		1					0,76	0,93
		13:00	3,26	3,00	0,26		1					0,77	0,95
		14:00	3,02	2,72	0,30		1					0,56	0,86
		15:00	2,94	2,37	0,56		1					0,72	0,80
		16:00	2,63	2,39	0,24		1					0,49	0,51
		17:00	2,74	2,34	0,41		1					0,54	0,61
		18:00	2,96	2,30	0,66		1					0,83	0,82
		19:00	3,28	2,61	0,67		1					0,77	0,95
		20:00	3,58	2,66	0,92		1					0,93	0,95
		21:00	3,41	2,47	0,94		1					0,95	0,95
		22:00	3,15	2,21	0,94		1					0,95	0,95
		23:00	2,92	2,13	0,79		1					0,80	0,80

Ενταξη μονάδας G6 και φορητών 09:30-10:30 λόγω πλήσης υπερπληρωτών μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης