

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Απριλίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																										
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250									
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλυου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Εντολ	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66			
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	22,91	16,24	6,26	0,40		1			1																7,89	7,94	
	01:00	21,20	15,73	5,06	0,41		1			1																	6,52	6,51
	02:00	20,51	15,03	5,07	0,41		1			1																	5,64	5,63
	03:00	20,25	15,39	4,46	0,40		1			1																	5,74	5,50
	04:00	19,86	15,12	4,34	0,40		1			1																	5,19	5,15
	05:00	20,21	15,66	4,14	0,41		1			1																	5,53	5,70
	06:00	21,41	16,05	4,95	0,41		1			1																	6,73	6,81
	07:00	22,14	16,88	4,86	0,40		1			1																	7,19	7,27
	08:00	23,55	16,90	6,24	0,40		1			1																	7,67	7,80
	09:00	24,15	16,86	6,88	0,41		1			1																	8,29	8,28
	10:00	23,51	16,06	7,04	0,40		1			1																	7,92	7,98
	11:00	22,35	16,22	5,73	0,41		1			1																	6,86	6,69
	12:00	22,33	16,04	5,88	0,41		1			1																	6,73	6,80
	13:00	21,68	16,61	4,67	0,41		1			1																	6,37	6,24
	14:00	21,21	16,67	4,13	0,41		1			1																	5,76	5,62
	15:00	20,37	15,93	4,04	0,41		1			1																	4,77	4,68
	16:00	20,63	16,15	4,07	0,41		1			1																	5,21	5,19
	17:00	22,18	16,74	5,04	0,41		1			1																	6,39	6,54
	18:00	24,74	18,11	6,22	0,40		1			1																	8,59	8,57
	19:00	28,75	21,00	7,34	0,40		1			1																	10,00	9,99
	20:00	31,38	23,46	7,52	0,40		1			1																	14,00	10,97
	21:00	30,33	23,58	6,34	0,41		1			1																	9,90	9,46
	22:00	27,86	23,88	3,57	0,41		1			1																	7,09	7,05
23:00	24,60	20,46	3,73	0,40		1			1																	5,80	6,00	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Επιπλέον χρήση G1 σε Κάλυμνο λόγω αναγκών ατμού. Δοκιμαστική λειτουργία φορητών 20:00-21:00.

Το ΑΠ Κέφαλος 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης