

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Απριλίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																										
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250									
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66			
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	22,97	17,07	5,50	0,40		1			1																7,29	7,34	
	01:00	21,70	16,30	5,00	0,40		1			1																	6,75	6,81
	02:00	20,42	16,30	3,72	0,40		1			1																	5,86	5,83
	03:00	20,06	16,37	3,28	0,40		1			1																	5,36	5,44
	04:00	20,49	16,21	3,87	0,40		1			1																	5,93	5,81
	05:00	20,55	17,09	3,06	0,40		1			1																	5,89	5,87
	06:00	21,45	18,38	2,67	0,40		1			1																	6,73	6,76
	07:00	21,31	18,59	2,31	0,40		1			1																	6,18	6,18
	08:00	22,27	19,30	2,56	0,41		1			1																	6,68	6,68
	09:00	23,32	19,83	3,09	0,40		1			1																	7,58	7,51
	10:00	26,86	21,94	4,52	0,40		1			1																	8,89	8,89
	11:00	25,84	21,49	3,94	0,40		1			1															1	6,97	7,03	
	12:00	25,68	22,02	3,26	0,40		1			1															1	6,80	6,89	
	13:00	26,36	23,01	2,94	0,40		1			1															1	7,63	7,60	
	14:00	22,49	19,43	2,66	0,40		1			1															1	4,19	4,22	
	15:00	21,00	18,09	2,51	0,40		1			1																1	3,14	3,15
	16:00	19,66	18,11	1,15	0,40		1			1																1	1,78	1,78
	17:00	22,01	18,30	3,30	0,41		1			1																1	3,99	3,99
	18:00	24,98	18,80	5,77	0,41		1			1																1	7,21	7,17
	19:00	27,77	20,26	7,11	0,41		1			1																1	9,04	9,29
20:00	30,58	22,02	8,16	0,41		1			1																1	10,77	10,73	
21:00	30,07	20,59	9,07	0,41		1			1																1	10,55	10,48	
22:00	27,76	18,80	8,56	0,41		1			1																1	9,54	9,53	
23:00	24,78	18,12	6,25	0,40		1			1																1	8,13	8,10	

Το ΑΠ Κέφαλος 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης