

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	19,76	18,34	1,41					1	1	1					4,66	4,64
	01:00	18,02	16,50	1,52					1		1					4,67	4,89
	02:00	17,44	15,16	2,28					1		1					6,21	6,23
	03:00	17,06	14,38	2,68					1		1					6,08	6,08
	04:00	16,94	14,31	2,63					1		1					5,95	5,94
	05:00	18,07	15,91	2,17					1		1					6,99	7,01
	06:00	19,94	18,49	1,45				1	1		1					4,92	4,89
	07:00	23,08	22,26	0,82				1	1		1					6,47	6,53
	08:00	24,11	23,54	0,57				1	1		1					7,58	7,58
	09:00	24,13	23,59	0,54				1	1		1					7,66	7,63
	10:00	23,72	23,27	0,45					1	1	1					8,14	8,27
	11:00	22,99	22,36	0,64					1	1	1					7,84	7,71
	12:00	23,29	22,49	0,79					1	1	1					8,06	8,06
	13:00	23,41	22,30	1,11					1	1	1					8,23	8,26
	14:00	21,09	19,72	1,37					1	1	1					6,04	6,02
	15:00	19,90	18,29	1,61					1	1	1					4,77	4,77
	16:00	20,37	18,50	1,87					1	1	1					5,21	5,24
	17:00	21,35	19,16	2,19					1	1	1					6,14	6,16
	18:00	23,97	21,89	2,08					1	1	1					8,69	8,73
	19:00	27,45	26,20	1,25				1	1	1	1					8,36	8,24
20:00	30,71	29,44	1,27				1	1	1	1					10,02	10,05	
21:00	29,34	27,79	1,55				1	1	1	1					8,83	8,78	
22:00	26,03	24,46	1,57				1	1	1	1					7,34	7,58	
23:00	22,56	21,29	1,27					1	1	1					7,54	7,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης