

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	20,32	19,11	1,21					1	1	1					5,24	5,20
	01:00	18,69	17,44	1,25					1	1	1					4,67	4,78
	02:00	18,00	16,97	1,03					1		1					5,67	5,66
	03:00	17,42	15,99	1,44					1		1					5,10	5,05
	04:00	17,36	15,32	2,04					1		1					4,96	5,00
	05:00	17,98	15,63	2,36					1		1					5,55	5,57
	06:00	19,07	16,37	2,70					1		1			1		6,96	6,97
	07:00	20,47	18,38	2,10				1	1		1					4,24	4,10
	08:00	21,69	20,11	1,58				1	1		1					5,11	5,15
	09:00	22,49	21,21	1,28				1	1		1					5,91	5,98
	10:00	22,43	20,60	1,83				1	1		1					5,94	5,96
	11:00	22,34	20,33	2,01				1	1		1					5,79	5,82
	12:00	22,71	20,56	2,15				1	1		1					6,16	6,19
	13:00	22,75	21,09	1,67				1	1		1					6,30	6,27
	14:00	21,25	19,55	1,70				1	1		1					4,84	4,79
	15:00	19,65	17,40	2,25				1	1		1					3,96	4,09
	16:00	20,41	19,10	1,31		1		1	1		1					7,00	7,02
	17:00	22,53	20,92	1,61		1		1	1		1					7,29	7,08
	18:00	24,82	23,07	1,74		1		1	1		1					5,99	6,02
	19:00	27,88	26,69	1,19		1		1	1		1					8,87	8,94
20:00	31,06	29,32	1,74		1		1	1		1			1		11,96	11,98	
21:00	29,19	27,47	1,72		1		1	1		1					10,42	10,36	
22:00	26,17	25,04	1,13				1	1		1					8,74	8,67	
23:00	22,82	21,90	0,92				1	1		1					6,47	6,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης