

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	20,37	19,78	0,60				1	1		1					4,10	4,02
	01:00	18,83	18,77	0,06				1	1		1					2,38	2,35
	02:00	17,96	17,96	0,00				1	1		1					2,11	2,28
	03:00	17,26	17,26	0,00		1			1		1					4,71	4,67
	04:00	17,10	16,69	0,41		1			1		1					4,50	4,53
	05:00	17,55	16,30	1,25		1			1		1					4,71	4,72
	06:00	18,23	15,37	2,87					1		1					5,67	5,70
	07:00	19,50	16,88	2,63			1		1		1					3,27	3,27
	08:00	21,81	18,31	3,50			1		1		1					5,32	5,41
	09:00	23,91	18,28	5,63			1		1		1					7,53	7,54
	10:00	25,78	18,27	7,51			1		1		1					9,33	9,40
	11:00	23,01	16,97	6,03			1		1		1					6,99	7,00
	12:00	23,58	15,12	8,45					1		1					9,37	9,34
	13:00	24,88	15,35	9,53					1		1					9,83	9,90
	14:00	21,49	13,01	8,48					1		1					8,71	8,63
	15:00	17,66	11,58	6,07					1		1					6,22	6,68
	16:00	18,07	13,58	4,50					1		1					4,59	6,83
	17:00	21,60	14,16	7,43					1		1					7,55	8,61
	18:00	24,57	15,04	9,53					1		1					9,78	9,81
	19:00	28,32	17,32	11,00					1		1					11,25	11,29
20:00	32,00	19,78	12,23			1		1		1					12,78	12,79	
21:00	30,35	18,75	11,59			1		1		1					12,19	12,16	
22:00	26,62	17,01	9,61			1		1		1					10,30	10,25	
23:00	22,94	15,06	7,88					1		1					8,73	8,76	

Το διάστημα 15:30 με 17:30 υπήρξε απαίτηση από τον θερμικό παραγωγό για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης