

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024		00:00	4,50	4,50	0,00				1						1,24	1,24	
		01:00	4,13	4,13	0,00				1						0,88	0,88	
		02:00	3,92	3,92	0,00				1						0,67	0,67	
		03:00	3,84	3,84	0,00				1						0,59	0,59	
		04:00	3,89	3,71	0,18				1						0,63	0,63	
		05:00	4,05	3,92	0,13				1						0,79	0,79	
		06:00	4,40	4,35	0,05				1						1,14	1,13	
		07:00	4,61	4,60	0,00				1						1,32	1,33	
		08:00	5,02	5,02	0,00			1	1						0,79	0,78	
		09:00	5,32	5,32	0,00			1	1						0,97	0,97	
		10:00	5,16	5,16	0,00			1	1						0,83	0,83	
		11:00	5,27	5,26	0,00			1	1						0,93	0,93	
		12:00	5,22	5,21	0,01			1	1						0,89	0,88	
		13:00	5,23	5,22	0,01			1	1						0,89	0,90	
		14:00	4,92	4,92	0,00			1	1						0,61	0,60	
		15:00	4,72	4,72	0,00				1						1,17	1,25	
		16:00	4,72	4,72	0,00			1	1						0,73	0,68	
		17:00	4,65	4,64	0,01			1	1						0,30	0,30	
		18:00	5,31	5,31	0,00			1	1						0,96	0,97	
		19:00	5,88	5,88	0,00			1	1						1,50	1,52	
	20:00	7,14	7,14	0,00		1	1	1						1,89	1,88		
	21:00	6,91	6,91	0,00		1	1	1						1,52	1,51		
	22:00	5,98	5,95	0,03			1	1						1,13	1,14		
	23:00	5,22	5,21	0,01			1	1						0,92	0,90		

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης