

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/4/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20			
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	13,99	12,86	1,13			1					1		3,93	4,90	
	01:00	13,10	11,89	1,22			1					1		3,56	3,66	
	02:00	12,52	11,44	1,09			1					1		2,95	2,94	
	03:00	12,18	10,97	1,21			1					1		2,62	2,58	
	04:00	12,37	11,21	1,16			1					1		2,78	2,75	
	05:00	12,89	11,77	1,11			1					1		3,28	3,30	
	06:00	14,36	13,88	0,48			1					1		4,66	4,73	
	07:00	16,82	16,22	0,60	1		1							4,65	4,56	
	08:00	17,30	16,69	0,61	1		1							4,57	4,62	
	09:00	16,75	15,95	0,80	1		1							4,06	4,06	
	10:00	15,79	14,88	0,92	1		1							3,06	3,04	
	11:00	15,45	14,31	1,14	1		1							2,72	2,68	
	12:00	15,14	13,72	1,42	1		1							2,42	2,36	
	13:00	15,21	13,66	1,55	1		1							2,48	2,45	
	14:00	14,26	12,57	1,69	1		1							2,94	2,99	
	15:00	13,29	11,26	2,03			1						1		3,73	3,74
	16:00	13,70	11,41	2,29			1						1		4,11	4,15
	17:00	14,60	12,28	2,32			1						1		4,91	4,98
	18:00	16,65	14,72	1,93			1						1		5,80	5,92
	19:00	18,63	17,02	1,61			1	1							5,28	5,27
	20:00	20,52	18,36	2,16			1	1							7,08	7,24
	21:00	19,59	17,14	2,45			1	1							6,28	6,33
	22:00	17,57	14,74	2,82			1	1							4,31	4,12
	23:00	15,79	13,91	1,88				1					1		5,24	5,53

Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης