



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 6/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,24	1,17	0,52	0,55			1							0,56	0,56
	01:00	2,06	1,10	0,51	0,45			1							0,52	0,52
	02:00	1,95	1,43	0,47	0,05			1							0,49	0,49
	03:00	1,85	1,37	0,44	0,04			1							0,46	0,46
	04:00	1,81	1,35	0,42	0,04			1							0,45	0,45
	05:00	1,84	1,36	0,44	0,04			1							0,46	0,46
	06:00	1,90	1,03	0,47	0,40			1							0,48	0,48
	07:00	2,02	0,96	0,50	0,55			1							0,50	0,50
	08:00	2,18	1,13	0,44	0,62			1							0,55	0,55
	09:00	2,35	1,23	0,43	0,70			1							0,63	0,65
	10:00	2,37	1,08	0,49	0,80			1							0,81	0,81
	11:00	2,32	0,97	0,53	0,82			1							0,78	0,78
	12:00	2,37	0,97	0,61	0,78			1							0,78	0,77
	13:00	2,41	1,01	0,67	0,73			1							0,72	0,72
	14:00	2,37	1,06	0,69	0,62			1							0,71	0,71
	15:00	2,29	1,00	0,68	0,61			1							0,69	0,69
	16:00	2,25	0,98	0,66	0,61			1							0,68	0,67
	17:00	2,34	1,06	0,65	0,63			1							0,70	0,70
	18:00	2,50	1,16	0,64	0,70			1							0,75	0,75
	19:00	2,72	1,15	0,63	0,94			1							0,79	0,79
	20:00	3,01	1,05	0,67	1,29			1							0,90	0,90
	21:00	2,95	1,01	0,64	1,30			1							0,88	0,88
	22:00	2,73	1,18	0,55	1,01			1							0,82	0,82
	23:00	2,48	1,30	0,47	0,71			1							0,75	0,75

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης