

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	2,64	2,12	0,52		1				0,53	0,52
	01:00	2,53	2,12	0,41		1				0,42	0,40
	02:00	2,42	2,16	0,26		1				0,29	0,29
	03:00	2,41	2,17	0,25		1				0,28	0,28
	04:00	2,41	2,15	0,26		1				0,28	0,28
	05:00	2,43	2,20	0,23		1				0,30	0,30
	06:00	2,61	2,36	0,26		1				0,48	0,48
	07:00	2,84	2,31	0,53		1				0,66	0,69
	08:00	2,77	2,41	0,36		1				0,64	0,65
	09:00	2,62	2,28	0,34		1				0,48	0,47
	10:00	2,50	2,16	0,34		1				0,37	0,37
	11:00	2,37	2,13	0,24		1				0,25	0,25
	12:00	2,30	2,13	0,17		1				0,17	0,17
	13:00	2,37	2,14	0,24		1				0,24	0,23
	14:00	2,33	2,14	0,19		1				0,20	0,21
	15:00	2,33	2,13	0,20		1				0,20	0,19
	16:00	2,39	2,13	0,25		1				0,25	0,25
	17:00	2,62	2,17	0,46		1				0,46	0,49
	18:00	2,90	2,35	0,55		1				0,61	0,76
	19:00	3,28	2,71	0,57		1				0,77	0,95
	20:00	3,61	3,18	0,43		1				0,93	0,95
	21:00	3,44	3,18	0,26		1				0,90	0,95
	22:00	3,11	3,09	0,02		1				0,93	0,93
	23:00	2,91	2,70	0,21		1				0,78	0,78

Το ΑΠ Έξω Χίονι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης