

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 | 00:00 | 20,15 | 12,73 | 7,42 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 8,09 | 8,07 |
| | 01:00 | 18,52 | 12,27 | 6,25 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,41 | 7,39 |
| | 02:00 | 17,77 | 11,90 | 5,87 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,77 | 6,77 |
| | 03:00 | 17,35 | 12,17 | 5,18 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,37 | 6,39 |
| | 04:00 | 17,59 | 12,25 | 5,34 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 6,57 | 6,59 |
| | 05:00 | 18,38 | 11,93 | 6,46 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,19 | 7,22 |
| | 06:00 | 20,40 | 13,11 | 7,29 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 8,14 | 8,16 |
| | 07:00 | 23,01 | 16,64 | 6,38 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 8,50 | 8,88 |
| | 08:00 | 23,59 | 19,36 | 4,23 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5,39 | 8,59 |
| | 09:00 | 23,57 | 15,14 | 8,43 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9,24 | 9,29 |
| | 10:00 | 22,23 | 13,99 | 8,24 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 8,90 | 8,89 |
| | 11:00 | 21,97 | 13,91 | 8,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 8,73 | 8,71 |
| | 12:00 | 22,12 | 14,17 | 7,95 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 8,57 | 8,46 |
| | 13:00 | 21,59 | 13,70 | 7,88 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 8,37 | 8,56 |
| | 14:00 | 20,54 | 12,42 | 8,12 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 8,27 | 8,23 |
| | 15:00 | 19,24 | 11,66 | 7,59 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 7,71 | 7,70 |
| | 16:00 | 19,21 | 11,66 | 7,55 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 7,68 | 7,69 |
| | 17:00 | 21,26 | 12,91 | 8,35 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 8,47 | 8,49 |
| | 18:00 | 24,90 | 15,16 | 9,74 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 9,89 | 9,93 |
| | 19:00 | 29,04 | 17,73 | 11,31 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 11,55 | 11,58 |
| 20:00 | 33,39 | 20,59 | 12,80 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 13,31 | 13,34 | |
| 21:00 | 31,68 | 19,73 | 11,94 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 12,74 | 12,69 | |
| 22:00 | 27,53 | 16,94 | 10,59 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 10,87 | 10,81 | |
| 23:00 | 23,80 | 14,82 | 8,98 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 9,34 | 9,31 | |

Το διάστημα 05.30 με 09:00 τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας. Το διάστημα 11:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της επικοινωνίας των ΑΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης