

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024		00:00	4,45	3,25	1,21					1						1,21	1,20
		01:00	4,09	3,26	0,83					1						0,84	0,83
		02:00	3,96	3,26	0,70					1						0,71	0,70
		03:00	3,88	3,26	0,62					1						0,63	0,62
		04:00	3,88	3,27	0,61					1						0,61	0,61
		05:00	4,13	3,28	0,85					1						0,85	0,88
		06:00	4,73	3,28	1,45					1						1,44	1,45
		07:00	5,19	3,50	1,69					1						1,69	1,69
		08:00	5,46	3,63	1,83					1						1,83	1,84
		09:00	5,33	3,57	1,76					1						1,76	1,78
		10:00	5,01	3,35	1,66					1						1,67	1,65
		11:00	4,91	3,33	1,58					1						1,59	1,54
		12:00	4,74	4,22	0,51			1	1							0,53	0,52
		13:00	4,78	3,27	1,51					1						1,50	1,51
		14:00	4,50	3,26	1,24					1						1,25	1,23
		15:00	4,09	3,26	0,84					1						0,85	0,84
		16:00	3,84	3,27	0,57					1						0,57	0,58
		17:00	4,43	3,26	1,16					1						1,15	1,16
		18:00	5,24	4,11	1,13					1						1,72	1,71
		19:00	6,11	4,58	1,53			1		1						1,71	1,75
	20:00	7,47	5,00	2,47			1		1						2,47	2,51	
	21:00	7,00	4,67	2,33			1		1						2,36	2,37	
	22:00	5,99	4,34	1,65					1						1,70	1,68	
	23:00	5,10	3,63	1,48					1						1,56	1,60	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 12:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στη μονάδα G5.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης