

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 8/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,26	1,08	0,66	0,52			1							0,68	0,68
	01:00	2,02	1,03	0,57	0,42			1							0,61	0,61
	02:00	1,88	1,26	0,60	0,03			1							0,60	0,60
	03:00	1,85	1,23	0,61	0,01			1							0,65	0,65
	04:00	1,81	1,25	0,54	0,02			1							0,63	0,63
	05:00	1,83	1,24	0,57	0,01			1							0,64	0,64
	06:00	1,95	1,34	0,56	0,04			1							0,68	0,68
	07:00	2,17	1,18	0,57	0,42			1							0,76	0,76
	08:00	2,27	1,07	0,66	0,53			1							0,72	0,72
	09:00	2,39	1,08	0,62	0,68			1							0,72	0,72
	10:00	2,36	0,97	0,70	0,69			1							0,71	0,71
	11:00	2,42	1,00	0,72	0,70			1							0,73	0,73
	12:00	2,05	0,78	0,63	0,64			1							0,70	0,71
	13:00	2,31	1,77	0,53	0,01			1				1			0,59	0,51
	14:00	2,31	1,64	0,46	0,22			1				1			0,48	0,61
	15:00	2,28	1,48	0,49	0,31			1	0,49			1			0,49	0,62
	16:00	2,21	1,38	0,49	0,34			1				1			0,49	0,57
	17:00	2,36	1,70	0,49	0,17			1				1			0,49	0,68
	18:00	2,51	1,57	0,55	0,38			1				1			0,56	0,74
	19:00	2,77	1,51	0,57	0,70			1				1			0,57	0,79
	20:00	3,19	1,61	0,59	0,99			1				1			0,60	0,89
	21:00	3,10	1,35	0,63	1,13			1				1			0,63	0,79
	22:00	2,89	1,30	0,58	1,01			1				1			0,64	0,87
	23:00	2,56	1,53	0,34	0,69			1				1			0,64	0,68

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 12:50 - 13:12 παρατηρήθηκε σφάλμα στη Γραμμή P-210 και τις ώρες 14:00-24:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης