

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	20,69	12,95	7,73					1		1					8,32	8,29
	01:00	18,69	12,14	6,55					1		1					7,50	7,48
	02:00	18,04	12,29	5,75					1		1					7,03	7,02
	03:00	17,56	12,35	5,21					1		1					6,62	6,60
	04:00	17,73	11,96	5,77					1		1					6,73	6,75
	05:00	18,51	12,18	6,33					1		1					7,26	7,28
	06:00	20,64	14,30	6,34					1		1					7,60	7,62
	07:00	23,72	17,73	5,99			1				1	1				9,44	9,46
	08:00	24,90	18,10	6,80			1				1	1				9,94	9,95
	09:00	24,76	18,96	5,80			1				1	1				9,90	9,90
	10:00	23,85	17,57	6,29			1				1	1				9,53	9,53
	11:00	23,57	17,23	6,34			1				1	1				9,42	9,41
	12:00	23,70	17,05	6,65			1				1	1				9,47	9,47
	13:00	23,38	15,47	7,91			1				1	1				9,36	9,36
	14:00	21,73	13,75	7,97							1	1				8,74	8,72
	15:00	19,57	12,40	7,16							1	1				7,83	7,81
	16:00	19,85	12,33	7,52							1	1				7,91	7,94
	17:00	21,89	14,46	7,43							1	1				8,73	8,74
	18:00	25,14	16,31	8,83							1	1				10,00	10,05
	19:00	28,95	19,54	9,41						1	1	1				11,51	11,54
20:00	32,86	25,62	7,24			1			1	1	1				13,12	13,14	
21:00	31,27	25,96	5,30			1			1	1	1				12,55	12,53	
22:00	27,18	21,01	6,17			1			1	1	1				10,57	10,48	
23:00	23,29	20,63	2,66						1	1	1				8,28	8,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης