

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Τρίτη 9/4/2024 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|----------------|------|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 09/04/24 0:00 | 9,70 | 6,68 | 3,02 | | | | 1 | 1 | | 3,39 |
| | 09/04/24 1:00 | 9,07 | 6,40 | 2,68 | | | | 1 | 1 | | 2,77 |
| | 09/04/24 2:00 | 8,80 | 6,89 | 1,92 | | | | 1 | 1 | | 2,50 |
| | 09/04/24 3:00 | 8,73 | 6,77 | 1,96 | | | | 1 | 1 | | 2,43 |
| | 09/04/24 4:00 | 8,54 | 6,65 | 1,89 | | | | 1 | 1 | | 2,24 |
| | 09/04/24 5:00 | 8,75 | 6,62 | 2,12 | | | | 1 | 1 | | 2,45 |
| | 09/04/24 6:00 | 9,41 | 6,77 | 2,65 | | | | 1 | 1 | | 3,11 |
| | 09/04/24 7:00 | 10,41 | 7,65 | 2,76 | | | | 1 | 1 | | 3,64 |
| | 09/04/24 8:00 | 10,74 | 8,00 | 2,75 | | | | 1 | 1 | | 3,76 |
| | 09/04/24 9:00 | 10,57 | 7,70 | 2,86 | | | | 1 | 1 | | 3,70 |
| | 09/04/24 10:00 | 10,07 | 7,11 | 2,96 | | | | 1 | 1 | | 3,52 |
| | 09/04/24 11:00 | 9,88 | 7,26 | 2,61 | | | | 1 | 1 | | 3,46 |
| | 09/04/24 12:00 | 9,80 | 7,02 | 2,78 | | | | 1 | 1 | | 3,43 |
| | 09/04/24 13:00 | 9,62 | 6,66 | 2,96 | | | | 1 | 1 | | 3,32 |
| | 09/04/24 14:00 | 9,24 | 6,51 | 2,73 | | | | 1 | 1 | | 2,94 |
| | 09/04/24 15:00 | 8,82 | 6,32 | 2,50 | | | | 1 | 1 | | 2,52 |
| | 09/04/24 16:00 | 9,05 | 6,35 | 2,70 | | | | 1 | 1 | | 2,75 |
| | 09/04/24 17:00 | 9,85 | 6,59 | 3,26 | | | | 1 | 1 | | 3,45 |
| | 09/04/24 18:00 | 11,37 | 7,75 | 3,62 | | | | 1 | 1 | | 3,98 |
| 09/04/24 19:00 | 12,76 | 8,72 | 4,04 | 1 | | | 1 | | | 4,46 | |
| 09/04/24 20:00 | 14,47 | 9,82 | 4,64 | 1 | | | 1 | | | 5,06 | |
| 09/04/24 21:00 | 13,79 | 9,56 | 4,23 | 1 | | | 1 | | | 4,83 | |
| 09/04/24 22:00 | 12,25 | 8,73 | 3,52 | 1 | | | 1 | | | 4,29 | |
| 09/04/24 23:00 | 10,90 | 8,13 | 2,78 | 1 | | | 1 | | | 3,63 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.