



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20		
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	14,54	9,76	4,78			1					1		4,87	4,77
	01:00	13,53	9,12	4,40			1							4,69	4,76
	02:00	13,19	8,87	4,32			1							4,62	4,67
	03:00	12,66	8,48	4,17			1							4,44	4,47
	04:00	12,71	8,89	3,82			1							4,44	4,48
	05:00	13,21	9,56	3,66			1							4,62	4,69
	06:00	15,05	10,43	4,62			1							5,24	5,40
	07:00	17,12	12,25	4,87			1							5,98	6,21
	08:00	17,41	12,27	5,14			1						1	6,10	6,33
	09:00	16,98	12,23	4,74			1						1	5,95	6,10
	10:00	15,99	11,74	4,24			1						1	5,26	5,82
	11:00	15,69	11,65	4,04			1						1	5,20	5,71
	12:00	15,40	11,36	4,04			1						1	5,05	5,56
	13:00	15,73	10,85	4,87			1						1	5,51	5,59
	14:00	14,94	10,33	4,62			1						1	5,21	5,28
	15:00	14,31	9,79	4,52			1							4,98	5,06
	16:00	14,26	9,66	4,61			1							4,99	5,06
	17:00	15,09	10,84	4,25			1							5,22	5,35
	18:00	17,42	12,81	4,61			1						1	6,07	6,20
	19:00	19,84	15,32	4,52			1						1	6,81	6,35
	20:00	22,20	16,86	5,34	1		1							7,76	7,95
	21:00	21,42	15,92	5,49	1		1							7,51	7,67
	22:00	18,73	14,09	4,64	1		1							6,05	5,76
	23:00	15,98	11,91	4,06			1						1	5,54	5,69

Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ Κεφαλά κατά το διάστημα 10:00-13:00.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης