

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/4/24 0:00	53,06	47,09	5,91	0,05	1											0			1			1	1	15,72	15,71	
9/4/24 1:00	49,72	44,85	4,82	0,05	1											0			1			1	1	14,81	14,81	
9/4/24 2:00	48,10	44,10	3,95	0,05	1											0			1			1	1	14,35	14,32	
9/4/24 3:00	47,06	44,94	2,06	0,05	1											0			1			1	1	13,98	13,99	
9/4/24 4:00	47,32	44,28	2,98	0,05	1											0			1			1	1	14,04	14,03	
9/4/24 5:00	49,48	46,87	2,55	0,05	1											0			1			1	1	14,66	14,67	
9/4/24 6:00	54,44	52,03	2,35	0,06	1											0			1		1	1	1	15,25	15,23	
9/4/24 7:00	62,72	57,06	3,16	2,50	1											0			1		1	1	1	18,55	18,59	
9/4/24 8:00	69,80	58,54	3,16	8,10	1											0			1		1	1	1	20,65	20,64	
9/4/24 9:00	74,36	58,60	3,05	12,71	1											0			1		1	1	1	21,80	21,76	
9/4/24 10:00	76,35	58,18	2,37	15,80	1											0			1		1	1	1	20,87	20,87	
9/4/24 11:00	76,74	55,48	3,30	17,96	1											0			1		1	1	1	19,16	19,05	
9/4/24 12:00	77,05	54,56	3,58	18,92	1											0			1		1	1	1	18,57	18,56	
9/4/24 13:00	77,99	49,97	8,04	19,98	1											0			1		1	1	1	20,32	20,34	
9/4/24 14:00	76,25	44,82	11,70	19,73	1											0					1	1	1	22,49	22,42	
9/4/24 15:00	71,32	43,43	9,95	17,94	1											0					1	1	1	19,48	19,42	
9/4/24 16:00	70,77	45,34	13,16	12,27	1											0					1	1	1	21,17	21,19	
9/4/24 17:00	70,64	47,82	12,99	9,82	1											0					1	1	1	21,09	21,08	
9/4/24 18:00	70,70	52,65	13,72	4,33	1											0			1		1	1	1	21,13	21,14	
9/4/24 19:00	73,62	60,99	12,37	0,26	1											0			1		1	1	1	21,90	21,93	
9/4/24 20:00	77,42	64,87	12,50	0,05	1											0			1		1	1	1	23,11	23,11	
9/4/24 21:00	72,80	61,18	11,57	0,05	1											0			1		1	1	1	21,75	21,72	
9/4/24 22:00	66,02	53,00	12,97	0,05	1											0			1		1	1	1	19,76	19,72	
9/4/24 23:00	59,18	46,93	12,19	0,05	1											0			1		1	1	1	17,65	17,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για αυξημένη εφεδρεία Συστήματος λόγω επίσκεψης πρωθυπουργού