

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 9/4/2024					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	2,30	1,00	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70						
Τρίτη	00:00	2,29	1,47	0,56	0,26			1				1			0,64	0,67
	01:00	2,05	1,15	0,50	0,40			1							0,64	0,62
	02:00	1,93	1,02	0,50	0,41			1							0,57	0,56
	03:00	1,90	0,96	0,54	0,40			1							0,54	0,54
	04:00	1,83	0,97	0,46	0,41			1							0,46	0,46
	05:00	1,84	1,02	0,42	0,40			1							0,46	0,46
	06:00	1,96	1,15	0,40	0,40			1							0,53	0,54
	07:00	2,17	1,24	0,52	0,40			1							0,74	0,75
	08:00	2,32	1,30	0,61	0,40			1							0,79	0,79
	09:00	2,36	1,39	0,57	0,40			1							0,72	0,72
	10:00	2,36	1,27	0,69	0,40			1							0,77	0,78
	11:00	2,39	1,29	0,70	0,40			1							0,73	0,72
	12:00	2,39	1,07	0,75	0,57			1							0,77	0,77
	13:00	2,35	1,23	0,51	0,60			1							0,81	0,80
	14:00	2,32	1,24	0,48	0,60			1							0,80	0,80
	15:00	2,25	1,17	0,58	0,50			1							0,68	0,68
	16:00	2,26	1,09	0,68	0,50			1							0,68	0,68
	17:00	2,27	1,09	0,67	0,51			1							0,68	0,69
	18:00	2,43	1,10	0,72	0,61			1							0,73	0,73
	19:00	2,75	1,14	0,81	0,80			1							0,82	0,84
	20:00	3,18	1,07	0,93	1,19			1							0,94	0,96
	21:00	3,14	1,16	0,88	1,10			1							0,95	0,94
	22:00	2,88	1,05	0,83	1,00			1							0,91	0,91
	23:00	2,52	1,00	0,73	0,80			1							0,76	0,76

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-02:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και στις 00:19 σημειώθηκε απότομος μηδενισμός της παραγωγής του ΜΥΗΣ Προεσπέρας του ΥΒΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης