

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/4/24 0:00	58,00	52,08	5,92	0,00					1								1	1	1				
12/4/24 1:00	53,00	46,75	6,25	0,00					1								1	1	1				
12/4/24 2:00	49,00	42,42	6,58	0,00					1								1	1	1				
12/4/24 3:00	48,00	41,07	6,93	0,00					1								1	1	1				
12/4/24 4:00	48,00	41,07	6,93	0,00					1								1	1	1				
12/4/24 5:00	49,00	42,39	6,61	0,00					1								1	1	1				
12/4/24 6:00	53,00	46,74	6,25	0,01					1								1	1	1				
12/4/24 7:00	58,00	49,63	5,81	2,56					1								1	1	1				
12/4/24 8:00	69,00	56,28	5,13	7,59					1								1	1	1				
12/4/24 9:00	75,00	58,54	4,65	11,81					1								1	1	1	1			
12/4/24 10:00	78,00	58,38	4,77	14,85					1								1	1	1	1			
12/4/24 11:00	79,00	56,96	5,40	16,64					1								1	1	1				
12/4/24 12:00	80,00	55,77	6,66	17,57					1								1	1	1				
12/4/24 13:00	79,00	53,62	7,73	17,65					1								1	1	1				
12/4/24 14:00	78,00	52,83	8,16	17,01					1								1	1	1				
12/4/24 15:00	77,00	52,30	8,82	15,88					1								1	1	1				
12/4/24 16:00	72,00	48,33	9,82	13,85					1								1	1	1				
12/4/24 17:00	72,00	51,96	10,34	9,70					1								1	1	1				
12/4/24 18:00	72,00	57,65	10,31	4,04					1								1	1	1				
12/4/24 19:00	72,00	61,26	10,23	0,51					1	1							1	1	1				
12/4/24 20:00	78,00	67,49	10,51	0,00					1	1							1	1	1				
12/4/24 21:00	78,00	67,17	10,83	0,00					1	1							1	1	1				
12/4/24 22:00	71,00	59,76	11,24	0,00					1	1							1	1	1				
12/4/24 23:00	65,00	52,69	12,31	0,00					1								1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1, 24-ωρη λειτουργία μιας Pielstick και δεύτερης στην αιχμή με αίτημα ΑΗΣ λόγω ανάγκης προθέρμανσης καυσίμου