

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	20,59	18,24	2,35		1			1		1					5,75	5,82
	01:00	18,63	15,22	3,42		1			1		1					6,97	6,95
	02:00	17,81	13,10	4,71					1		1					6,85	6,82
	03:00	17,38	14,26	3,12					1		1					6,39	6,37
	04:00	17,47	13,54	3,93					1		1					6,46	6,45
	05:00	18,47	14,06	4,40					1		1					7,25	7,27
	06:00	20,51	14,82	5,69				1	1							7,57	7,67
	07:00	23,22	18,04	5,18			1	1	1							8,81	8,81
	08:00	24,19	20,17	4,01			1	1	1							7,00	6,98
	09:00	24,24	21,11	3,13			1		1			1				7,89	7,90
	10:00	23,79	20,50	3,29			1		1			1				7,43	7,42
	11:00	23,08	20,03	3,05			1		1			1				6,68	6,69
	12:00	23,23	20,89	2,34			1		1			1				6,91	6,88
	13:00	22,47	19,66	2,81			1		1			1				6,14	6,13
	14:00	20,39	17,40	2,99			1		1			1				4,20	4,09
	15:00	18,96	16,70	2,26			1		1			1				2,61	2,61
	16:00	19,13	15,26	3,87					1			1				4,74	4,93
	17:00	21,22	15,99	5,22					1			1				8,22	8,24
	18:00	24,15	20,01	4,14			1		1			1				8,25	8,31
	19:00	28,01	24,59	3,42			1	1	1			1				8,53	8,30
20:00	32,02	29,15	2,87			1	1	1			1				10,08	10,15	
21:00	30,83	28,58	2,25			1	1	1			1				9,14	9,04	
22:00	26,88	24,34	2,55			1	1	1			1				5,22	5,08	
23:00	23,06	20,55	2,51			1		1			1				5,23	5,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης