

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	4,40	3,80	0,60					1						1,17	1,15
	01:00	4,05	3,42	0,63					1						0,81	0,80
	02:00	3,86	3,30	0,56					1						0,61	0,61
	03:00	3,77	3,42	0,35					1						0,51	0,51
	04:00	3,86	3,63	0,23					1						0,61	0,61
	05:00	4,07	3,93	0,15					1						0,81	0,82
	06:00	4,66	4,55	0,11					1						1,39	1,40
	07:00	5,10	5,02	0,08					1						1,52	1,49
	08:00	5,45	5,42	0,03			1		1						1,12	1,11
	09:00	5,49	5,34	0,15			1		1						1,15	1,15
	10:00	5,49	5,37	0,11			1		1						1,14	1,16
	11:00	5,30	5,17	0,12			1		1						0,95	0,96
	12:00	5,11	4,87	0,24			1		1						0,79	0,78
	13:00	4,79	4,54	0,25					1						0,48	0,48
	14:00	4,41	3,90	0,51					1						1,14	1,16
	15:00	4,14	3,66	0,48					1						0,91	0,90
	16:00	3,81	3,31	0,49					1						0,54	0,55
	17:00	4,24	3,54	0,69					1						0,96	0,97
	18:00	5,02	4,40	0,62					1						1,63	1,64
	19:00	5,88	5,19	0,69			1		1						1,59	1,60
20:00	7,04	6,05	0,99			1		1						2,45	2,46	
21:00	6,79	5,94	0,85			1		1						2,32	2,31	
22:00	5,91	5,15	0,76			1		1						1,63	1,60	
23:00	5,04	4,40	0,65					1						0,74	0,75	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης