

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 10/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	10/04/24 0:00	9,69	7,05	2,63				1	1		3,39
	10/04/24 1:00	8,95	6,46	2,49				1	1		2,65
	10/04/24 2:00	8,74	6,33	2,41				1	1		2,44
	10/04/24 3:00	8,67	6,33	2,34				1	1		2,37
	10/04/24 4:00	8,67	6,27	2,40				1	1		2,37
	10/04/24 5:00	8,84	6,46	2,39				1	1		2,54
	10/04/24 6:00	9,45	7,18	2,26				1	1		3,15
	10/04/24 7:00	10,35	6,95	3,40				1	1		3,62
	10/04/24 8:00	10,33	7,15	3,18				1	1		3,61
	10/04/24 9:00	10,77	7,82	2,95				1	1		3,77
	10/04/24 10:00	10,33	7,33	3,00				1	1		3,62
	10/04/24 11:00	9,92	6,83	3,09				1	1		3,47
	10/04/24 12:00	9,73	7,17	2,56				1	1		3,41
	10/04/24 13:00	9,62	6,71	2,91				1	1		3,32
	10/04/24 14:00	9,17	6,62	2,55				1	1		2,87
	10/04/24 15:00	8,93	6,44	2,49				1	1		2,63
	10/04/24 16:00	9,05	6,49	2,56				1	1		2,75
	10/04/24 17:00	9,83	6,73	3,10				1	1		3,44
	10/04/24 18:00	11,04	7,59	3,45				1	1		3,86
	10/04/24 19:00	12,48	8,95	3,53	1			1			4,37
10/04/24 20:00	14,27	10,70	3,57	1			1			4,99	
10/04/24 21:00	13,85	9,68	4,17	1			1			4,85	
10/04/24 22:00	12,13	8,59	3,54	1			1			4,25	
10/04/24 23:00	10,81	7,77	3,04	1			1			3,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.