

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																															
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)							
Ζήτηση (MWh)		0,741	0,699	0,679	0,652	0,678	0,699	0,732	0,737	0,801	0,830	0,804	0,778	0,830	0,833	0,826	0,825	0,861	0,835	0,868	0,900	1,042	0,993	0,911	0,818	19,37							
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																																
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																																Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																																Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,732	0,668	0,656	0,608	0,615	0,633	0,695	0,695	0,733	0,783	0,807	0,869	0,861	0,839	0,822	0,795	0,809	0,806	0,826	0,899	0,960	0,910	0,833	0,742	18,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																															
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)							
Ζήτηση (MWh)		0,768	0,706	0,697	0,666	0,669	0,654	0,705	0,737	0,786	0,790	0,785	0,821	0,865	0,844	0,847	0,842	0,824	0,857	0,853	0,880	0,995	1,014	0,931	0,802	19,34							
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																																
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-												1	1	1																		Βλάβη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																																Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																																Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

