





Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ζήτηση (MWh)		0,309	0,234	0,229	0,229	0,225	0,225	0,130	0,109	0,272	0,269	0,289	0,303	0,295	0,293	0,337	0,332	0,290	0,283	0,347	0,389	0,436	0,440	0,419	0,390	7,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4								1	1																Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη	
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

**Παρατηρήσεις:** Κατά το διάστημα 06:32 έως 07:40 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών.







