

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Θθωνών																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,062	0,059	0,057	0,056	0,058	0,056	0,062	0,057	0,047	0,038	0,038	0,052	0,060	0,058	0,051	0,056	0,052	0,058	0,000	0,000	0,073	0,086	0,085	0,091	1,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	-																	1	1							Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Κατά το διάστημα 18:30 έως 19:30 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδα G4.																										

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Θθωνών																							ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ζήτηση (MWh)		0,066	0,060	0,061	0,060	0,059	0,059	0,069	0,058	0,054	0,046	0,049	0,059	0,054	0,053	0,049	0,046	0,051	0,054	0,057	0,055	0,070	0,084	0,082	0,080	1,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2																								1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Περί τις 23:00 σημειώθηκε ολιγόλεπτη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σφάλματος στη μονάδα G4.																										

