

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
10/4/24 0:00	54,18	41,70	12,43	0,05	1											0			1		1		1	15,99	15,96
10/4/24 1:00	50,89	37,53	13,31	0,05	1											0			1		1		1	15,24	15,23
10/4/24 2:00	48,86	35,22	13,59	0,05	1											0			1		1		1	14,61	14,62
10/4/24 3:00	47,90	34,05	13,81	0,05	1											0			1		1		1	14,28	14,31
10/4/24 4:00	48,48	34,51	13,92	0,05	1											0			1		1		1	14,41	14,49
10/4/24 5:00	51,00	37,18	13,76	0,05	1											0			1		1		1	15,23	15,24
10/4/24 6:00	55,77	41,35	14,36	0,06	1											0			1		1		1	16,67	16,69
10/4/24 7:00	64,91	47,55	14,92	2,44	1											0			1		1		1	18,52	18,49
10/4/24 8:00	72,76	48,12	16,45	8,19	1						1					0					1		1	21,29	21,40
10/4/24 9:00	77,96	48,63	15,80	13,52	1						1					0					1		1	23,26	23,28
10/4/24 10:00	79,36	48,54	13,95	16,88	1						1					0					1		1	22,15	22,10
10/4/24 11:00	79,08	47,12	13,00	18,95	1						1					0					1		1	19,62	19,73
10/4/24 12:00	79,56	46,94	12,22	20,40	1						1					0					1		1	17,76	17,43
10/4/24 13:00	79,43	51,11	7,91	20,42	1						1					0					1		1	9,47	8,87
10/4/24 14:00	77,63	48,36	9,96	19,31	1	1					1					0							1	12,62	12,58
10/4/24 15:00	73,49	45,16	10,66	17,68	1	1										0							1	14,42	14,36
10/4/24 16:00	72,44	43,82	13,48	15,15		1										0			1			1	1	19,87	19,20
10/4/24 17:00	71,87	46,46	14,56	10,85		1										0			1			1	1	21,50	21,50
10/4/24 18:00	71,73	52,13	15,17	4,43		1										0			1			1	1	21,49	21,48
10/4/24 19:00	74,55	58,21	16,07	0,27		1										0			1		1	1	1	22,31	22,33
10/4/24 20:00	79,10	61,14	17,95	0,00		1										0			1		1	1	1	23,70	23,69
10/4/24 21:00	74,95	59,26	15,69	0,00		1										0			1		1	1	1	22,42	22,41
10/4/24 22:00	67,55	52,77	14,77	0,00		1										0			1		1	1	1	20,26	20,21
10/4/24 23:00	60,59	48,91	11,68	0,00		1										0			1		1	1	1	18,13	18,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για ανάγκες δημιουργίας ατμών προθέρμανσης