

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	20,31	17,74	2,56			1		1		1					4,58	4,78
	01:00	18,68	12,72	5,95					1		1					7,46	7,42
	02:00	17,78	11,50	6,29					1		1					6,79	6,78
	03:00	17,26	11,98	5,28					1		1					6,24	6,27
	04:00	17,52	12,69	4,83					1		1					6,50	6,54
	05:00	18,33	13,09	5,24					1		1					7,20	7,22
	06:00	20,30	15,19	5,11					1		1					8,08	8,10
	07:00	23,23	17,95	5,28	1				1		1					9,16	9,15
	08:00	24,03	20,59	3,44			1		1		1					7,98	7,94
	09:00	24,06	21,10	2,96			1		1		1					7,68	7,73
	10:00	23,82	19,85	3,96			1		1		1					7,74	7,75
	11:00	23,10	19,22	3,89			1		1		1					7,31	7,32
	12:00	23,49	17,31	6,18		1			1		1					9,18	9,23
	13:00	23,00	15,92	7,09		1			1		1					9,19	9,19
	14:00	21,55	14,81	6,74					1		1					8,67	8,64
	15:00	19,51	13,11	6,40					1		1					7,84	7,81
	16:00	19,52	12,53	6,99					1		1					7,57	7,57
	17:00	21,85	13,60	8,26					1		1					8,38	8,42
	18:00	25,34	15,62	9,72					1		1					10,09	10,11
	19:00	28,79	18,13	10,66				1	1		1					11,45	11,48
20:00	32,34	20,84	11,50				1	1		1					12,91	12,93	
21:00	30,41	20,93	9,49				1	1		1					12,22	12,20	
22:00	26,94	17,90	9,04				1	1		1					10,64	10,59	
23:00	23,30	15,70	7,60					1		1					8,77	8,75	

Στο διάστημα 15:40-17:40 επικρατούσε αστάθεια στην τηλεπικοινωνία με το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ. Η G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης