

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	4,40	3,34	1,07					1						1,09	1,15	
	01:00	4,04	3,27	0,77					1						0,80	0,79	
	02:00	3,89	3,26	0,63					1						0,64	0,64	
	03:00	3,79	3,26	0,53					1						0,54	0,54	
	04:00	3,83	3,27	0,56					1						0,56	0,56	
	05:00	4,05	3,28	0,77					1						0,78	0,79	
	06:00	4,62	3,83	0,79					1						1,34	1,36	
	07:00	5,10	3,38	1,72					1						1,75	1,75	
	08:00	5,44	3,65	1,79					1						1,78	1,90	
	09:00	5,39	4,33	1,06				1							1,07	1,28	
	10:00	5,33	4,54	0,78		1		1	1						0,78	1,36	
	11:00	5,01	4,11	0,91		1			1						1,04	0,68	
	12:00	4,93	4,61	0,32				1							0,46	1,47	
	13:00	4,75	4,15	0,60				1							0,73	1,35	
	14:00	4,19	3,37	0,82				1							0,97	0,94	
	15:00	3,97	3,40	0,58				1							0,72	0,72	
	16:00	3,91	3,39	0,52				1							0,67	0,66	
	17:00	4,25	3,41	0,84				1							0,97	0,98	
	18:00	5,10	3,94	1,16				1							1,73	1,74	
	19:00	5,86	4,31	1,55				1							2,04	2,04	
20:00	7,16	4,90	2,26				1	1						2,40	2,40		
21:00	6,80	4,70	2,10				1	1						2,25	2,26		
22:00	5,73	4,46	1,27				1	1						1,42	1,41		
23:00	4,89	4,43	0,46				1	1						0,61	0,60		

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της G4 στο διάστημα 08:30-13:30.Μερική διακοπή στο διάστημα 10:55-11:00. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:55 και έπειτα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης