

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 11/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	11/04/24 0:00	9,75	7,04	2,72				1	1		3,41
	11/04/24 1:00	8,91	6,78	2,13				1	1		2,61
	11/04/24 2:00	8,70	6,73	1,97				1	1		2,40
	11/04/24 3:00	8,50	6,73	1,77				1	1		2,20
	11/04/24 4:00	8,58	6,56	2,02				1	1		2,28
	11/04/24 5:00	8,68	6,47	2,20				1	1		2,38
	11/04/24 6:00	9,42	6,68	2,74				1	1		3,12
	11/04/24 7:00	10,15	7,17	2,98				1	1		3,55
	11/04/24 8:00	10,51	7,59	2,92				1	1		3,68
	11/04/24 9:00	10,38	7,23	3,15				1	1		3,63
	11/04/24 10:00	9,96	6,91	3,06				1	1		3,49
	11/04/24 11:00	9,59	6,93	2,66				1	1		3,29
	11/04/24 12:00	9,55	7,20	2,35				1	1		3,25
	11/04/24 13:00	9,38	7,00	2,38				1	1		3,08
	11/04/24 14:00	9,22	6,80	2,42				1	1		2,92
	11/04/24 15:00	9,10	6,83	2,27				1	1		2,80
	11/04/24 16:00	9,22	6,72	2,49				1	1		2,92
	11/04/24 17:00	9,95	7,13	2,82				1	1		3,48
	11/04/24 18:00	11,42	8,33	3,09				1	1		4,00
	11/04/24 19:00	12,80	10,02	2,79	1				1		4,48
	11/04/24 20:00	14,18	10,28	3,90	1	1					4,96
	11/04/24 21:00	13,49	9,98	3,50	1	1					4,72
	11/04/24 22:00	12,15	9,26	2,89	1	1					3,90
	11/04/24 23:00	10,83	8,44	2,39	1			1			3,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.