

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
11/4/24 0:00	55,35	44,70	10,65	0,00		1										0			1		1				16,54	16,51
11/4/24 1:00	51,39	42,66	8,73	0,00		1										0			1		1				15,32	15,30
11/4/24 2:00	49,70	41,91	7,79	0,00		1										0			1		1				14,79	14,78
11/4/24 3:00	49,07	41,13	7,94	0,00		1										0			1		1				14,63	14,63
11/4/24 4:00	49,61	41,87	7,74	0,00		1										0			1		1				14,76	14,76
11/4/24 5:00	51,62	44,06	7,56	0,00		1										0			1		1				15,31	15,33
11/4/24 6:00	56,49	48,51	7,97	0,02		1										0			1		1				16,86	16,88
11/4/24 7:00	64,94	53,54	8,96	2,44		1										0			1		1	1	1		19,33	19,39
11/4/24 8:00	73,22	58,75	6,63	7,84		1										0			1		1	1	1		21,87	21,92
11/4/24 9:00	78,13	61,92	3,53	12,67		1										0			1		1	1	1		23,34	23,35
11/4/24 10:00	79,49	59,74	3,79	15,97		1										0			1		1	1	1		23,65	23,67
11/4/24 11:00	80,07	56,70	5,23	18,15		1										0			1		1	1	1		20,95	19,27
11/4/24 12:00	80,48	54,85	6,07	19,55		1			1							0			1			1	1		15,75	15,78
11/4/24 13:00	81,18	54,81	6,58	19,80					1							0			1			1	1		24,28	24,29
11/4/24 14:00	79,57	49,61	10,83	19,13					1							0			1			1	1		23,56	23,53
11/4/24 15:00	75,66	46,58	11,47	17,61					1							0			1			1	1		21,77	21,77
11/4/24 16:00	74,50	47,56	11,88	15,07					1							0			1			1	1		22,25	22,25
11/4/24 17:00	74,31	50,71	12,55	11,05					1							0			1			1	1		22,13	22,13
11/4/24 18:00	74,40	56,02	13,46	4,92					1							0			1			1	1		21,85	21,82
11/4/24 19:00	76,60	62,81	13,23	0,56					1	1						0			1			1	1		22,79	22,82
11/4/24 20:00	80,41	67,68	12,73	0,00					1	1						0			1			1	1		23,90	23,89
11/4/24 21:00	74,86	62,32	12,54	0,00					1	1						0			1			1	1		22,29	22,27
11/4/24 22:00	68,01	57,48	10,54	0,00					1	1						0			1			1	1		17,78	17,68
11/4/24 23:00	61,60	50,83	10,77	0,00						1						0			1			1	1		18,05	18,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3-D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για λόγους προθέρμανσης καυσίμου