

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 11/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,22	1,08	0,64	0,50			1							0,75	0,73
	01:00	2,01	1,01	0,60	0,40			1							0,61	0,61
	02:00	1,89	1,32	0,57	0,01			1							0,57	0,57
	03:00	1,87	1,31	0,56	0,00			1							0,56	0,56
	04:00	1,84	1,29	0,55	0,00			1							0,55	0,55
	05:00	1,82	1,26	0,56	0,00			1							0,56	0,57
	06:00	1,97	1,36	0,61	0,00			1							0,61	0,61
	07:00	2,14	1,05	0,65	0,44			1							0,65	0,65
	08:00	2,16	1,07	0,48	0,62			1							0,49	0,71
	09:00	2,21	1,28	0,37	0,56			1							0,69	0,72
	10:00	2,30	1,35	0,26	0,70			1							0,81	0,80
	11:00	2,25	1,35	0,20	0,70			1							0,78	0,77
	12:00	2,26	1,28	0,27	0,70			1							0,79	0,79
	13:00	2,32	1,23	0,38	0,71			1							0,80	0,81
	14:00	2,07	1,03	0,52	0,53			1							0,80	0,60
	15:00	2,25	1,27	0,46	0,52			1							0,58	0,73
	16:00	2,14	1,03	0,43	0,68			1							0,48	0,74
	17:00	2,23	0,91	0,64	0,69			1							0,77	0,78
18:00	2,39	1,01	0,68	0,70			1							0,83	0,83	
19:00	2,68	0,98	0,75	0,95			1							0,87	0,87	
20:00	3,14	1,01	0,75	1,38			1							0,92	0,92	
21:00	3,09	0,97	0,73	1,39			1							0,91	0,91	
22:00	2,77	0,91	0,63	1,23			1							0,81	0,81	
23:00	2,47	0,95	0,62	0,89			1							0,81	0,82	

Παρατηρήσεις

Κατά το διάστημα 13:40-16:30 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας με τα ΑΠ Κεφαλές και Περδίκι.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης