

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,327 | 5,327 | 1,800 | 0,850 | 1,100 | | |
| Ρ Ε Σ Ε Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 | 00:00 | 2,72 | 2,13 | 0,58 | | 1 | | | | 0,60 | 0,59 |
| | 01:00 | 2,59 | 2,13 | 0,46 | | 1 | | | | 0,46 | 0,46 |
| | 02:00 | 2,47 | 2,14 | 0,33 | | 1 | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 03:00 | 2,46 | 2,14 | 0,32 | | 1 | | | | 0,32 | 0,33 |
| | 04:00 | 2,47 | 2,13 | 0,34 | | 1 | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 05:00 | 2,52 | 2,13 | 0,39 | | 1 | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 06:00 | 2,69 | 2,17 | 0,52 | | 1 | | | | 0,56 | 0,56 |
| | 07:00 | 2,88 | 2,26 | 0,61 | | 1 | | | | 0,73 | 0,75 |
| | 08:00 | 2,84 | 2,28 | 0,57 | | 1 | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 09:00 | 2,72 | 2,21 | 0,52 | | 1 | | | | 0,56 | 0,59 |
| | 10:00 | 2,74 | 2,30 | 0,44 | | 1 | | | | 0,61 | 0,60 |
| | 11:00 | 2,61 | 2,22 | 0,39 | | 1 | | | | 0,46 | 0,47 |
| | 12:00 | 2,68 | 2,17 | 0,51 | | 1 | | | | 0,54 | 0,54 |
| | 13:00 | 2,60 | 2,18 | 0,43 | | 1 | | | | 0,46 | 0,47 |
| | 14:00 | 2,60 | 2,16 | 0,44 | | 1 | | | | 0,46 | 0,46 |
| | 15:00 | 2,65 | 2,14 | 0,50 | | 1 | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 16:00 | 2,48 | 2,14 | 0,33 | | 1 | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 17:00 | 2,82 | 2,12 | 0,70 | | 1 | | | | 0,66 | 0,68 |
| | 18:00 | 3,17 | 2,32 | 0,85 | | 1 | | | | 0,83 | 0,94 |
| | 19:00 | 3,38 | 2,51 | 0,87 | | 1 | | | | 0,93 | 0,95 |
| | 20:00 | 3,72 | 2,89 | 0,84 | | 1 | | | | 0,93 | 0,95 |
| | 21:00 | 3,51 | 2,66 | 0,85 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 3,19 | 2,40 | 0,78 | | 1 | | | | 0,92 | 0,92 |
| | 23:00 | 2,91 | 2,17 | 0,75 | | 1 | | | | 0,79 | 0,79 |

Το ΑΠ Έξω Χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας βρισκόταν σε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης