

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	2,72	2,14	0,57		1				0,57	0,59
	01:00	2,62	2,14	0,48		1				0,48	0,49
	02:00	2,53	2,14	0,40		1				0,40	0,40
	03:00	2,52	2,14	0,38		1				0,39	0,39
	04:00	2,50	2,12	0,38		1				0,37	0,37
	05:00	2,57	2,14	0,43		1				0,43	0,43
	06:00	2,67	2,14	0,53		1				0,53	0,54
	07:00	2,76	2,14	0,62		1				0,62	0,62
	08:00	2,85	2,17	0,69		1				0,68	0,72
	09:00	2,92	2,58	0,35		1			1	0,33	0,46
	10:00	2,77	2,72	0,04		1	1		1	0,06	0,09
	11:00	2,53	2,12	0,41		1				0,37	0,37
	12:00	2,55	2,15	0,40		1				0,39	0,41
	13:00	2,61	2,09	0,52		1				0,47	0,48
	14:00	2,49	2,12	0,36		1				0,36	0,36
	15:00	2,44	2,14	0,30		1				0,31	0,31
	16:00	2,47	2,12	0,36		1				0,33	0,34
	17:00	2,70	2,10	0,60		1				0,56	0,57
	18:00	3,01	2,16	0,85		1				0,84	0,86
	19:00	3,30	2,47	0,83		1				0,85	0,94
	20:00	3,70	2,88	0,81		1				0,80	0,95
	21:00	3,47	2,73	0,75		1				0,89	0,95
	22:00	3,16	2,48	0,68		1				0,83	0,95
	23:00	2,89	2,31	0,58		1				0,71	0,75

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 09:30 με 10:45, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης